

STADIUM :

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTYCJA :

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,4MW na dachu nowej chłodni
Centrum Logistycznego GRYF Sp. z o.o.
przy ul. Władysława IV 1 w Szczecinie
dz. 1/2, 2/7 Obręb 1083 Śródmieście, dz. 12/2, 12/4, 98/3 Obręb 1084 Śródmieście

INWESTOR :

Centrum Logistyczne GRYF Sp. z o.o.
ul. Władysława IV 1
70-651 Szczecin

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Szczecinie

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Znak AP - A.7840. A.157-4.2020.WP

Załącznik do decyzji z dnia 16.12.2020 r.

z up. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

399,96kWp

mgr inż. arch. Wioletta Pitula

KIEROWNIK

w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

dz. 1/2, 2/7 Obręb 1083 Śródmieście, dz. 12/2, 12/4, 98/3 Obręb 1084 Śródmieście

Projektant branży konstr.-bud.

mgr inż. Eryk Dyla
559/73/Kt

uprawniony do projektowania i kierowania
konstrukcją budowlaną
- do sporządzenia projektu Nr 559/73/Kt
- do kierowania robotami Nr 513/73

Projektant branży elektrycznej :

mgr inż. Marek Gosławski
SLK/8222/PWBE/18

uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w zakresie sieci
instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń
nr upr. SLK/8222/PWBE/18
tel. 570-268-122

Sprawdził :

mgr inż. Rafał Żyła
SLK/1913/PWOK/07

mgr inż. RAFAŁ ŻYŁA
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w zakresie sieci
instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń
nr ewid. SLK/1913/PWOK/07

Sprawdził :

mgr inż. Piotr Skóra
704/94

mgr inż. elektryk PIOTR SKÓRA
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w zakresie sieci
instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń
nr upr. bud. nr 704/94

Opracował :

mgr inż. Tomasz Rutkowski

MITRU
PROJEKT
Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe
MITRU-PROJEKT Tomasz Rutkowski
ul. Źródłana 5, 43-582 Boguszów
NIP: 628 23 79 630

Opracował :

inż. Robert Piotrowski

RZECZOSNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH

mgr inż. Paweł Królkowski
Nr upr. 554/03
Zgodnie z projektem wymagań i norm ochrony przeciwpożarowej
STWIERDZAM
bez uwag z uwagami:

KAT. OBIEKTU - VIII

EGZEMPLARZ NR1

Numer zlecenia

OZE-101/2020

Siemianowice Śl.

09.2020 r.